

保守点検実績表 (対象期間：2007/08/15 ～ 2007/11/20 管理士：全て)

2007/11/20 15:14 現在

1/7頁

管理士：田中 幸雄

合計 20件

実施日	浄化槽 コード	設置先名 電話番号	設置先住所	処理区分	処理方式
2007/08/15 11:03	C-000032	柳原 謙 044-562-1899	神奈川県川崎市多摩区生田78-2	小型合併	高度処理
連絡事項 1 保守点検連絡事項 お客様のご不在のところ、保守点検を実施させていただきました。後日、連絡させていただきます。					
連絡事項 2					
連絡事項 3					
2007/11/06 14:12	C-000013	村田 昇三 045-234-7500	神奈川県横浜市戸塚区原宿31-10	小型合併	窒素除去型
連絡事項 1 保守点検連絡事項 前回の保守点検時の異常箇所は、改善済みです。					
連絡事項 2					
連絡事項 3					
2007/11/06 14:12	C-000011	林工業 045-266-8887	神奈川県横浜市緑区中山町43-21	大型合併	沈殿分離
連絡事項 1 保守点検連絡事項 前回の保守点検時の異常箇所は、改善済みです。					
連絡事項 2					
連絡事項 3					
2007/11/06 14:13	C-000015	(株) 三嶋コーポレーション 045-770-1235	神奈川県横浜市金沢区六浦23-1	小型合併	嫌気ろ床接触ばっ気
連絡事項 1 保守点検連絡事項 保守点検の結果、特に異常もなく良好です。					
連絡事項 2 保守点検連絡事項 法定検査 (BOD) のため、浄化槽処理水を採水いたしました。					
連絡事項 3					
2007/11/06 14:13	Y-000037	パーラー清水 045-726-5461	神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-2-3	大型合併	沈殿分離
連絡事項 1 保守点検連絡事項 前回の保守点検時の異常箇所は、改善済みです。					
連絡事項 2 保守点検連絡事項 保守点検契約 (仕様書) による水質検査 (BOD等) のため、浄化槽処理水を採水いたしました。					
連絡事項 3					
2007/11/06 14:14	Y-000038	山本 真吾 045-711-0584	神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1-10	小型合併	嫌気ろ床接触ばっ気
連絡事項 1 保守点検連絡事項 上記の異常箇所は、前回と同様に異常です。早急に改善が必要です。					
連絡事項 2 保守点検連絡事項 保守点検契約 (仕様書) による水質検査 (BOD等) のため、浄化槽処理水を採水いたしました。					
連絡事項 3					